DEAGUA - Compras

De: Licitações - DEAGUA [licitacoes@deagua.com.br]
Enviado em: segunda-feira, 7 de agosto de 2023 15:31
Para: 'wmtertap@terra.com.br'
Assunto: Resposta a Pedido de Esclarecimento n° 2
Anexos: image001.jpg; image002.png; image003.jpg; Esclarecimento Portaria 155.pdf; Tabelas de conversão portarias 246 para 155.pdf

Prioridade: Alta

Boa tarde!

Após reconsideração do Departamento Técnico, **decidiu-se por ACATAR o Pedido de Esclarecimento interposto pela empresa Metalsaf, conforme anexo.**
Procederemos às retificações necessárias no Edital, que será republicado.
Está, portanto, suspensa a sessão do dia 10, que será remarcada.

Grato,

DEAGUA
DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA

Renato Garcia Leal Filho
Pregoeiro
Tel.: (17) 3330-1500
(17) 3330-1503
Rua Doze, nº 315 - Centro - Guaíra / SP
CEP: 14790-000 - www.deagua.com.br
CNPJ: 48.344.022/0001-05

De: DENIS DEAGUA [mailto:faturamento@deagua.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 4 de agosto de 2023 09:37
Para: 'Licitações - DEAGUA'
Assunto: RES: Solicitação de Esclarecimento Portaria Inmetro

Boa dia.
Após analise do nosso corpo técnico concordamos que como a portaria 155/2022 ainda esta em transição e a 246 esta em vigência, desse modo esta indeferido a exigência citada.
Att.

DEAGUA
DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA

Denivaldo Paulino Gonçalves
Chefe da Dívida Ativa
Tel.: (17) 3330-1500
(17) 3330-1512
Rua Doze, nº 315 - Centro - Guaíra / SP
CEP: 14790-000 - www.deagua.com.br
CNPJ: 48.344.022/0001-05

De: Licitações - DEAGUA [mailto:licitacoes@deagua.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:50
Para: faturamento@deagua.com.br

Cc: engenharia1@deagua.com.br
Assunto: Solicitação de Esclarecimento Portaria Inmetro

Bom dia!

Segue Pedido de Esclarecimento.

Grato,

DEAGUA
DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA

Renato Garcia Leal Filho
Pregoeiro
Tel.: (17) 3330-1500
(17) 3330-1503
Rua Doze, nº 315 - Centro - Guaíra / SP
CEP: 14790-000 - www.deagua.com.br
CNPJ: 48.344.022/0001-05

De: licitacao@metalsaf.com.br [mailto:licitacao@metalsaf.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:21
Para: licitacoes@deagua.com.br
Assunto: Solicitação de Esclarecimento Portaria Inmetro

Boa tarde prezados !

A empresa Metalsaf Indústria e Comércio LTDA, vem por meio deste solicitar esclarecimento quanto a portaria do edital PP 05/2023, e aceitação dos novos hidrômetros de acordo com a portaria VIGENTE 155/2022.

Vale ressaltar que aceitando o "Range de medição" (que é um hidrômetro equivalente, porém melhores e mais precisos que o Classe B) acarretará uma maior disputa no processo e assim, uma contratação com menor valor para a autarquia.

Ressalto também que várias companhias de saneamento já estão aceitando, e podemos citar entre estas: CASAN/SC, EMBASA/BA, SANEPAR/PR, COPASA/MG, DESO/AL, CAERD/RO, ATS/TO, SAEG GUARATINGUETÁ/SP, SAAE CAPIVARI/SP, SAAE CARANGOLA/MG, PARAGOMINAS, SAAE JUAZEIRO/BA, SAMAE TIJUCAS/SC, SAMAE BLUMENAU/SC, CISAM-SUL/SC, DMAE PORTO ALEGRE/RS, SAAET TAQUARATINGA/SP e entre muitas outras autarquias.

OBS: Colocamos sugestão de dois modelos RANGE que ATENDEM ao exigido em Edital para que possam optar por um destes.

Q3: 1 – RANGE 80

Q3: 1,6 – RANGE 100

Os dois modelos atendem as necessidades da autarquia, contudo há autarquias que priorizam a vazão mínima, fazendo com que optem pelo Q3:1 – Range 80, porém há autarquias que priorizam a vazão máxima, optando assim pelo Q3: 1,6 – Range 100.

Estou enviando em anexo também a tabela de conversões para melhor didática e visualização.

A Metalsaf se coloca em inteira disposição para sanar eventuais dúvidas.

Cordialmente,