

DEAGUA - Compras

De: DEAGUA - Compras [compras2@deagua.com.br]
Enviado em: segunda-feira, 14 de agosto de 2023 15:30
Para: 'licitacao@doalplastic.com.br'
Assunto: Resposta a Pedido de Esclarecimento n° 3
Anexos: image004.png; image005.png; image006.png; image001.jpg; image009.jpg; 1.jpg; 2.jpg; 3.jpg; 4.jpg; 5.jpg; 6.jpg; image002.png

Prioridade: Alta

Boa tarde!

Em resposta a vosso pedido de esclarecimento:

Após contato com o Departamento Técnico, fui informado de que a vossa caixa de proteção de hidrômetro nos atende sim.

No edital consta tamanho mínimo, de maneira que as especificações da caixa fornecida por vocês atendem ao requisitado.

Em anexo seguem algumas fotos da caixa em uso atualmente.

Confirmar recebimento.

Grato,



De: Mayara - Doal Plastic [mailto:licitacao@doalplastic.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 9 de agosto de 2023 11:56
Para: 'DEAGUA - Compras'
Cc: 'Micaella - Doal Plastic'
Assunto: RES: Aviso de licitação - REMARCAÇÃO DE SESSÃO PP 05/2023 - correção
Prioridade: Alta

Bom dia Renato,


Por favor, poderia encaminhar uma foto da caixa, pois a especificação do pregão PP05/2023 esta diferente com que já fornecemos a Deagua.

Nossa caixa possui 384x349x130mm 1 furo na face inferior e 1 furo na parte superior, possui 4 pinos cilíndricos de apoio, visto que a nossa caixa pode ser instalada em qualquer posição.

Descrição que esta no edital:

Caixa de Proteção de Hidrômetro. Especificações da caixa: fabricada em policarbonato com pigmentação cinza e com aditivo antiUV tipo monobloco. Tamanho mínimo: 355mm x 320mm x 120mm, contendo 01 bucha de latão M 6x10mm sobreinjetada no centro interno da base para fixação da tampa através de 01 parafuso de segurança com fenda e furo para passagem do lacre. Possuir 03 furos passante de ø 52mm, sendo 02 na face inferior e 01 na superior. Possuir 02 pinos cilíndricos de apoio de ø 8mm opostos a bucha m6 fabricados em policarbonato para receber a tampa. Especificações da tampa: fabricada em policarbonato com pigmentação cinza e com aditivo antiUV em corpo único, possuir alojamento que protege a cabeça do parafuso de segurança e possibilita a passagem do lacre, grade para leitura do hidrômetro com dimensão mínima de 225 x 220mm. Gravação em alto relevo do logotipo do DEAGUA.

Imagem da nossa caixa:



Atenciosamente,

DoalPlastic[®]
CONEXÕES PARA SANEAMENTO

Mayara Marques
Licitação

19 3464-1111 | 99902-3675
www.doalplastic.com.br



De: DEAGUA - Compras [mailto:compras2@deagua.com.br]
Enviada em: terça-feira, 8 de agosto de 2023 15:18
Para: licitacao@doalplastic.com.br

Assunto: Aviso de licitação - REMARCAÇÃO DE SESSÃO PP 05/2023 - correção
Prioridade: Alta

Boa tarde!

Venho informar que a sessão do Pregão Presencial nº 05/2023 (hidrômetros) foi remarcada para **terça-feira 22/08/2023 às 9h.**

Segue em anexo Edital reti-ratificado (foram alteradas as descrições dos itens 1 e 3), após análises de Pedidos de Esclarecimentos.



Para mais informações: www.deagua.com.br.
Grato,





Renato Garcia Leal Filho
Agente Técnico Administrativo


Tel.: (17) 3330-1500
(17) 3330-1503

Rua Doze, nº 315 - Centro - Guairá / SP
CEP: 14790-000 - www.deagua.com.br
CNPJ: 48.544.028/0001-05



8





J