

DEAGUA - Compras

De: Licitações - DEAGUA [licitacoes@deagua.com.br]
Enviado em: terça-feira, 15 de agosto de 2023 11:13
Para: 'licitacao@hidrometer.com.br'
Assunto: Resposta a Pedido de Esclarecimento nº 04 - Hidrometer
Anexos: image003.png; image004.jpg; image005.png
Prioridade: Alta

Bom dia!

Segue Resposta a Pedido de Esclarecimento nº 04.

Grato,



De: Aline Monteiro [mailto:engenharia1@deagua.com.br]
Enviada em: terça-feira, 15 de agosto de 2023 11:18
Para: 'Licitações - DEAGUA'
Assunto: RES: ESCLARECIMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2023 - DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA - DEAGUA

Bom dia,

Segue resposta ao questionamento referente aos hidrômetros:

- 01) Hidrômetro DN 8" (200mm) deverá ser do tipo turbina horizontal, e será utilizado na linha de recalque de poço tubular profundo, já com água tratada e pronta para distribuição, foi considerada passagem de sólidos porque eventualmente pode ocorrer desprendimento de partículas, no entanto, deve prevalecer a especificação do tipo turbina horizontal e com certificação no INMETRO.

Att.

De: Licitações - DEAGUA [mailto:licitacoes@deagua.com.br]
Enviada em: terça-feira, 15 de agosto de 2023 11:05
Para: engenharia1@deagua.com.br
Assunto: ESCLARECIMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2023 - DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA - DEAGUA

Boa tarde!

Segue Pedido de Esclarecimento nº 04 – enviado pela empresa IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA LTDA.

Grato,

 DEAGUA GUAIÁRA - SP	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA CNPJ: 48.344.022/0001-03 I.E.: ISENTA
Renato Garcia Leal Filho Pregoeiro	
TEL.: (17) 3330-1503	
Rua 12, nº 315- Centro- Guaiara/SP CEP: 14790-000	

De: Licitação - Hidrometer [mailto:licitacao@hidrometer.com.br]

Enviada em: terça-feira, 15 de agosto de 2023 10:14

Para: Licitações - DEAGUA

Assunto: ESCLARECIMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2023 - DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA - DEAGUA

ILMO. SR. PREGOEIRO,

Respeitosamente solicitamos esclarecimento referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2023 – PROCESSO Nº 32/2023

A empresa IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA LTDA, inscrita no CNPJ sob n. 06.861.118/0001-90, sediada na Rua Nápoles, 327 – Jd Colibri – Cotia - SP, por intermédio de seu representante legal abaixo identificado, na qualidade de interessado em participar da licitação em epígrafe, vem, respeitosamente à presença de V.Sas. solicitar esclarecimentos.

A resposta apresentada pelo órgão referente ao **item 06: Hidrômetro DN 8" (200mm) tipo com turbina horizontal**, não deixou claro se o medidor irá ser utilizado:

1. Para Água Bruta que contém até 30% de sólidos e que o medidor é o Tangencial, onde não é acreditado pelo INMETRO, ou;
2. Para Água 100% limpa/ potável que não irá passar sólidos e é CERTIFICADO pelo INMETRO sendo considerado Wolmann.

Desta forma, pergunta – se: O medidor será utilizado apenas para água bruta ou água 100% potável/limpa?

Aguardamos a confirmação dos pedidos de esclarecimento acima para preparação da proposta estritamente de acordo com a necessidade do órgão.

Muito obrigada!

Atenciosamente,



BÁRBARA DE JESUS

DEPTO. LICITAÇÃO

R. Napoles, 327 – Jd Colibri

Cotia – SP CEP: 06712-380

55 11 3674-1788 / 55 11 91107-1005

www.hidrometer.com.br